

電磁弁はソレノイド(電磁石)とバルブの二つの基本的な要素で組み合わされております。ソレノイド(電磁石)はコイルとプランジャー(コアともいいます。)でできております。バルブ部分は流体を制御するところで、“開一閉”あるいは“切換”的に主弁が弁座(オリフィス)に対して、上下または左右に運動します。勿論、主弁が運動するというものは、ソレノイドが励磁(電流が流れる)されることによってバルブが“開”あるいは“閉”的な状態になることであり、また切換という意味も広義にはバルブの開、閉であります。一方、三方電磁弁では作動に常時閉(ノルマリイ・クローズド)常時開(ノルマリイ・オープ)ン)の二つの型式があります。

1.操作方式

■直動式(ダイレクト・アクチング)

ソレノイド・コア(鉄心)が直接主弁を作動させ弁座を開一閉させます。従ってソレノイドの励磁または消磁によって作動は行われますが、パイプラインの圧力には左右されません。 $1/4"$, $3/8"$ の小口径のバルブが主にこの方式です。

■インターナル・パイロット式

主に $1/2"$ 以上の口径に用いられます。これは直動式のバルブをパイロットバルブとして組み合わせてあります。パイプラインの圧力をパイロットバルブに導いて主弁を作動させます。主弁にはピストンが接続されており、これにパイロット圧が加圧されて作動します。従って、ライン圧力がある限度以上ないと作動が不正確になります。バルブによっては、 0.1 MPa か 0.2 MPa 以上の圧力を必要とします。パイロットバルブは三方弁であります。この方式は口径に関係なくソレノイド電気容量は同じであります。

■エクステナナル・パイロット式

ライン圧力が制限圧力以下の場合は、パイロットバルブへ外部から圧力を導いて、ライン圧力と切り離して使用します。勿論この場合の外部圧力は 0.2 MPa 以上の変動のない圧力を必要とします。その他の構造はインターナル・パイロット式と同様であります。

2.電磁弁の型式

■二方電磁弁

二方開閉弁或いはシャット・オフ・バルブとも言います。入口が1個所・出口が1個所となっております。バルブの開或いは閉はソレノイドの励磁または消磁によって作動します。

■三方電磁弁

3箇所のパイプ接続口があって、バルブ内部には2箇所弁座があります。そのうち1箇所は常に開いており、他の1箇所は常にとじています。

三方電磁弁は通常単動シリンダ(シングル・アクチング・シリンダ)或いはダイアフラム・バルブを操作するのに使用します。しかし、他に直動式の場合は単に流体の流れ方向を切換えるのにも使用できます。

■四方電磁弁

通常は複動シリンダ(ダブル・アクチング・シリンダ)の操作に用いられます。金子形四方電磁弁は主に排気口が2箇所あり、パイプ接続口が5箇所となっておりますが、排気口のうち1箇所は常に閉じております。排気口にシリンダ・ピストンの速度をコントロールするメータリングバルブを取り付けますとピストン速度を自由に調整することができます。

3.マニアル・リセット式電磁弁

マニアル・リセットとは、手動で操作するという意味です。これはソレノイドが励磁或いは、消磁されたとき、最初の位置に戻るように作動します。一旦作動したあとは、手動で再び操作しなければ、ソレノイドの励磁、消磁に関係なくいつまでもその位置を変えることはありません。安全弁の一種で半自動バルブといえます。緊急用として装置や機械の安全を守るために用いられます。停電作動型(No voltage release)と通電作動型(Electrically tripped)の二つの型式があります。

4.ソレノイド保護構造

ソレノイド(電磁石)を保護しているケースについては電磁弁にとって、極めて重要なものです。屋内、屋外或いは船舶など環境によって使い分けられます。即ち、ソレノイド保護構造は、一般形、屋外形および防爆形の三つがあります。これはいずれも電磁弁の使用箇所によって選定されなければなりません。

■一般形

防滴程度の構造を持っておりますので、多少水マツのかかるところでも使えます。

電線引き出し口にはG1/2のネジが切ってありますので、端子箱を接続することもできます。

■防爆形・d2G4

爆発性ガスが、ケース内部に侵入し万一爆発してもケースは爆圧に耐え、外部のガスに引火しない構造です。JIS C0930および0931により製作され工場用は厚生労働省、鉱山用は経済産業省の検定合格品となっております。リード線引き出し口は電線管接続用のG1/2ネジとなっています。又電線管継手はご希望により装着します。

当社製のこれら耐圧防爆形は、すべて屋外用となっておりますので、使用上非常に信頼性が高くより安全な構造と申せましょう。ケースは耐食アルミニウムを用い、軽量で小型化しております。工場電気設備防爆指針の第一種、第二種危険場所に用いられます。特にガソリン・石油・ナフサ・アルコール・アセトン・ラッカー・ソルベンベーパー・都市ガスおよびLPGなどを扱う所にて使用されます。

■水素防爆形・d3aG4

耐圧防爆構造で特に爆発危険性の大きい水素を対象とする雰囲気で使用できます。

水素防爆形電磁弁は水素以外の爆発性ガスを対象とするd2G4防爆電磁弁と違い、数倍もシビアな精度を必要とする高品質の製品であります。

防爆構造記号：d3aG4

労検番号：第T54460号

5.手動操作ボタン

停電時などにバルブを操作する為に用いられます。テストや調整、或いは作動の確認などには非常に便利であります。但し、自動運転中は誤操作を防止するため、クサリ或いはキャップなどで保護してあります。

6.コイル

コイルはモールドされています。B種とH種絶縁の二種類があり、ともに連続定格であります。電圧の許容変動率は、+10%, -15%となっております。この範囲を超えるとコイルは焼損したり、或いは、パワーが不足して電磁弁は正常な作動をいたしません。特に電磁弁取付けの際、かりに防爆屋外構造といえども、コイルの性能上一般電気機器と同様に湿度の高いところは極力避けて下さい。

7.電磁弁補器

電磁弁を故障なく、円滑に作動させ、その寿命を長く保つために、種々の補器類が用意されています。特に空気圧用電磁弁にはフィルタ、減圧弁およびルブリケーター(オイラ)は是非取付けて頂くようお願いします。さらに、ダイアフラム・バルブやシリンダの作動速度調整のためには、メータリングバルブやスピード・コントロール・バルブが必要となってまいります。他に、自動でドレーンを排除するオート・ドレーンなどもあります。

<注>当社製ミニ四方電磁弁は運転中給油不用でありますですが、シリンダが給油を必要とする場合もありますからご注意下さい。

8.端子箱


一般形用ソレノイドに、装着しております。



1.構造

(1) ケーシングとカバー

いずれもアルミ合金または鋳鉄(直流用に多く用いる)で作られています。ケーシングの中は2つに区分されていて、1つはソレノイド(コイルとコア)を、他の1つは端子(ターミナル)が組込まれてあります。可動コアは励磁されると引上げられ(或いは押下げられ)バルブが作動します。



(2) 端子箱

端子を納めてある部分を端子箱(ターミナルボックス)といいケーシングと一緒に作られていて、完全な防水構造となっています。なお端子箱は工場用防爆では電線管又は耐圧パッキングランドを接続する方式となっていますので、G1/2のねじが切られています。鉱山用防爆ではパッキン引き込み方式となっているので、ゴムパッキンを挿入して、グランドで十分締め付けたあと、クランプで外部からの張力を防いであります。

(3) 外部接地端子

外部接地端子はパイロット・ハウジング側面に設け(E)の文字で表示しています。

(4) コイル

線輪(コイル)はエポキシ樹脂でモールドされています。絶縁種類はH種絶縁です。

(5) 錠締およびボルト

ソレノイド・ハウジングとカバーなどの接合面締付部を錠締と称し、ボルト類はすべてゆるみ止めのスプリング・ワッシャを用い確実に締め付けてあります。このボルトはドライバー、スパナ或いはプライヤーなどの一般工具で取り外し出来ないような構造になっています。接合面貫通部は25S相当以上の精度を有しO-リングを用いて防水処置がしてあります。



四方電磁弁 M15シリーズ



三方電磁弁 M00シリーズ

2.使用条件

(1) 周囲温度および流体温度

周囲温度は60°Cを標準としております。流体温度はバルブの使用条件によって変わります。

(2) 使用について


- A. 錠締部は常に全部確実に締め付けること。
- B. 導線接続部に張力がかからないように導線を適当な箇所に確実に固定すること。
- C. 導線引き込み口に適合した導線を使用すること。
- D. 錠締部を解放する場合は電源を遮断して無電圧状態にすること。

3.電気工事

防爆電磁弁の電気配線は、1979工事電気設備防爆指針2000電気配線防爆に準じて工事を施行することとなっております。電気配線の中でバルブへ密接な関係のある電磁石部分への電線引き込み方法についていろいろな方法がありますが代表的な方法を次に述べます。


(1) 耐圧パッキングランド

外部導線を端子箱内に導入する場合に使用するもので、導線の種類により寸法が変わりますのでご注意下さい。



(2) 電線管ねじ結合式

電線管引込の場合は、JIS B 0202による。管用平行ねじ接続とし、常に完全にねじ山が5山以上かん合し、ねじ部は規定のスキを保持していかなければなりません。なおねじかん合を完全にするためにロックナットを使用することが望ましいとされています。



M00U, M15G, MOODU, M15DGシリーズは防爆端子箱が340°自由な位置に角度が変えられるので電線管配管が極めて容易です。

